



**Obec Vyskytná nad Jihlavou**  
Vyskytná nad Jihlavou 67, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou  
tel. +420 567 276 128, +420 567 276 395

**mail:ou@vyskytnanadjihlavou.cz**  
**www.vyskytnanadjihlavou.cz**

Jihlava

Vyřizuje

Provázková, Marek

Naše značka OÚVNJ/2026/254

Dne 25. 5. 2026

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme požadovanou informaci týkající se kapacitních možností napojení vodovodních přípojek v obci Bílý Kámen.

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v odpovědi sdělujeme, že Obec Bílý Kámen a Obec Vyskytná nad Jihlavou neprovozují podle vašeho vyjádření „Společný skupinový vodovod, ale mají Provozně související vodovod, kdy na základě obchodního vztahu výrobce pitné vody Obec Vyskytná nad Jihlavou prodává obci Bílý Kámen sjednané množství pitné vody v normované kvalitě.

#### V ODPOVĚDI K VAŠIM OTÁZKÁM UVÁDÍME:

1. zda je v obci Bílý Kámen aktuálně dostupná volná kapacita veřejného vodovodního řadu pro nové vodovodní přípojky,

Aktuálně dostupnou kapacitu Vám sdělí obec Bílý Kámen vzhledem ke svému plánování zástavby.

2. kolik nových vodovodních přípojek je možné za současného stavu na vodovodní síť připojit,

Aktuální počet nových či plánovaných vodovodních přípojek Vám sdělí obec Bílý Kámen vzhledem ke svému plánování zástavby.

3. zda existují technická nebo kapacitní omezení pro další napojování,

Existují jak technická, tak i kapacitní omezení pro další napojování. Technické omezení z důvodu dimenze samotného napojení potrubí z úpravny vody ve Vyskytné nad Jihlavou na potrubí předávací pro obec Bílý Kámen.

4. zda jsou plánována opatření, další rekonstrukce nebo rozšíření vodovodní infrastruktury, která by případnou nedostačující kapacitu navýšila,

Na straně výrobce a možného dodavatele pitné vody, tedy Obce Vyskytná nad Jihlavou, nejsou konkrétně plánována žádná opatření ani rekonstrukce a rozšíření vodovodní infrastruktury.

5. zda je možné na Vašem úřadě nahlédnout do dostupných dokumentů nebo stanovisek vztahujících se ke kapacitě vodovodní sítě v dané lokalitě.

Ne, na našem úřadě nemůžete nahlédnout do žádných dokumentů a stanovisek týkající se kapacity vodárenské sítě.  
**JEDNÁ SE O TZV. KRITICKOU INFRASTRUKTURU V ZÁJMU OCHRANY SKUTEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY JE TOTO VYJMUTO ZE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM**  
podle § 5a Zákona o vodovodech a kanalizacích:

#### Omezení přístupu k informacím

Údaje o umístění a kapacitě staveb pro jímání a odběr povrchové a podzemní vody, úpraven vod a vodojemů jsou údaji důležitými z hlediska bezpečnosti podle zákona o zeměměřictví a neposkytují se podle právních předpisů upravujících právo na informace.

Odpovědi zaslány podle pokynů na uvedenou mailovou adresu  
vyřízením žádosti před lhůtou stanovenou zákonem.

Provázková Hana  
Starostka obce Vyskytná nad Jihlavou